

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Теплоэнергосбытовая компания»

305014, Курская обл., г. Курск,
ул. Домостроителей, 18
e-mail: tepensbit@mail.ru
телефон (4712) 76-02-70
<http://tesk46.ru/>

ИНН - 4632121159 / КПП - 463201001
ОГРН 1104632004949

Исх. от 16 мая 2006 г. № 252

Вх. От _____ № _____

Заместителю председателя
комитета ЖКХ г. Курска
А.А. Шарапову

Уважаемый Алексей Александрович!

Разработчику актуализированной схемы теплоснабжения были направлены следующие замечания:

- внести изменения в топливный баланс;
- исправить установленную и располагаемую мощность оборудования;
- исправить информацию о потреблении и калорийности природного газа;
- внести изменения в информацию о подключаемых потребителях.

Актуализированная схема теплоснабжения с исправленными замечаниями в адрес АО «ТЭСК» не поступала, по этой причине отсутствует возможность проверки исправленных недочетов, и согласовать схему теплоснабжения, или направить уточненные замечания разработчику.

Генеральный директор

В.Ю. Ноздрачев

Исп. инженер ПТО
Захарова И.К.
(4712) 76-02-70 (доб.107)



Председателю
Комитета ЖКХ г. Курска

Н.С. Малахову

Муниципальное унитарное предприятие
Курские городские коммунальные
тепловые сети «ГОРТЕПЛОСЕТЬ»
305040 ул. 50 лет Октября, 120
Тел. директора 22-78-02, тех. директор 22-78-06
Факс: 22-78-02, E-mail: gts@gtskursk.ru

«07» июля 2026 г. № 06-40/ 962

Уважаемый Николай Сергеевич!

На Ваш исх. № 3779/02.1.05-20 от 29.06.2026 года МУП «Гортеплосеть» направляет замечания по актуализированной схеме теплоснабжения города Курска на 2027 год:

1. Глава 7 таблица 5 стр. 24. Описано только 11 котельных. По котельным:

- г. Курск, ул. Пирогова, 14
- г. Курск, ул. Скорятина, 29
- г. Курск, ул. В. Казацкая, 152
- г. Курск, ул. В. Казацкая, 196
- г. Курск, котельная профилактория «Моква»
- г. Курск, Южный пер., 16

информация отсутствует.

2. Глава 13, пункт 13.5 таблица 3 отсутствует информация по тепловым сетям от следующих котельных:

- г. Курск, ул. Экспедиционная, 2
- г. Курск, ул. Понизовка, 52.

3. Глава 13, пункт 13.5 таблица 4

- г. Курск, ул. Сумская, 45А
- г. Курск, ул. Понизовка, 52
- г. Курск, ул. Экспедиционная, 2
- г. Курск, ул. 1-я Кислинская, 2Б.

4. Глава 13, пункт 13.5 таблица 5 отсутствует информация по тепловым сетям от следующих котельных:

- г. Курск, ул. Экспедиционная, 2
- г. Курск, ул. Понизовка, 52.

5. Глава 7 таблица 4 стр. 17. отсутствует информация по замене кабельной линии к котельной профилактория Моква на сумму 2671 тыс. руб. без НДС.

6. Глава 14 таблица 2. тарифы с 2025 года указаны не верно.


7. Глава 14 стр. 15 показатели ЕТО-7 (МУП «Гортеплосеть») не соответствуют предоставленной информации.

Так же прошу Вас добавить в актуализированную схему теплоснабжения

города Курска на 2027 год изменения в температурном режиме котельной 113 кв. по ул. Бутко в г. Курске.

С уважением,

И.о. директора



А.В. Апальков